

103年各站(大樓)1~12月用電度數統計表

編號	月份 大樓(變電站)	月份												合計	備註
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		
1	農環大樓	318,400	333,600	312,800	390,400	411,200	479,200	491,200	426,400	492,000	452,800	409,600	281,600	4,799,200	
2	生科大樓	305,328	310,360	295,456	377,320	412,104	483,104	499,848	439,400	500,728	404,746	390,432	270,864	4,689,690	
3	圖書館	228,898	184,851	285,160	300,371	357,425	374,303	298,295	286,191	327,058	286,149	300,790	262,759	3,492,250	已扣除委外單位用電度數
4	化材大樓	191,200	186,000	212,000	232,800	282,800	333,600	338,800	300,000	338,800	278,000	263,600	187,200	3,144,800	
5	食生大樓	187,260	167,980	162,760	208,000	227,260	290,250	296,080	276,030	207,420	246,070	195,740	155,500	2,620,350	
6	作物大樓	179,200	184,000	174,400	208,000	224,800	259,200	266,400	219,200	253,600	231,200	220,800	154,400	2,575,200	
7	理學大樓	150,605	152,937	148,377	175,368	191,411	218,697	214,289	184,287	217,807	203,659	191,731	144,632	2,193,800	
8	化學大樓	180,000	176,200	189,200	222,400	287,000	257,200	300,600	271,000	304,800	260,200	231,200	165,400	2,845,200	
9	電機大樓	127,680	131,840	124,160	150,720	181,440	219,200	215,360	188,160	216,640	176,960	158,720	108,800	1,999,680	
10	土木環工大樓	111,640	109,880	113,320	136,040	151,960	181,840	183,680	151,040	175,760	149,840	130,280	96,320	1,691,600	
11	女生宿舍	128,100	106,900	146,000	136,000	157,200	167,000	109,000	99,400	170,900	149,400	130,500	141,800	1,642,200	
12	防檢大樓	99,856	110,123	103,069	120,594	130,370	156,510	152,439	135,175	160,212	128,071	128,543	111,693	1,536,655	已扣除委外單位用電度數
13	資科大樓	103,200	111,300	97,800	113,100	124,500	142,800	140,400	122,100	142,500	128,400	119,100	92,100	1,437,300	
14	社管大樓	81,132	72,417	80,649	109,187	137,300	171,327	146,758	109,408	174,004	102,004	97,992	76,756	1,358,934	已扣除委外單位用電度數
15	男生宿舍	79,079	65,796	94,290	125,242	155,883	163,906	78,963	72,416	149,070	68,321	87,187	74,475	1,214,628	已扣除委外單位用電度數
16	生機大樓	62,160	63,600	60,000	76,800	99,360	89,040	113,040	97,920	110,160	93,600	84,480	60,480	1,010,640	
17	惠蓀堂	38,640	52,800	43,920	66,480	73,920	126,720	103,200	112,800	124,320	76,560	84,960	35,520	939,840	
18	學生活動中心	36,476	33,476	36,820	46,391	71,033	71,187	69,113	48,388	66,648	57,486	47,825	31,981	616,824	
19	獸醫醫院	35,169	37,796	34,394	41,458	44,512	53,089	54,558	46,765	53,251	45,968	40,015	34,243	521,218	已扣除營業用電度數
20	雲平樓	21,445	20,391	23,213	30,194	40,333	55,730	65,793	57,511	62,189	53,487	41,807	27,607	499,700	
21	語言中心	23,600	23,600	28,100	35,700	41,100	42,600	38,500	33,300	48,800	43,600	36,900	25,300	421,100	
22	森林館	23,881	23,153	23,782	28,573	39,591	38,817	45,934	37,899	42,808	32,697	30,321	23,460	390,916	
23	動物醫學研究中心	3,000	5,700	16,800	24,600	29,600	37,200	36,200	34,000	36,700	32,100	26,700	17,000	299,600	
24	機械二館(金屬中心)	14,460	14,420	15,680	21,540	24,890	32,690	34,290	28,810	30,380	26,180	20,696	12,110	276,146	
25	田徑場	18,101	17,360	15,196	16,973	15,161	15,637	15,506	14,364	19,149	21,320	21,881	20,567	211,215	
26	體育館	16,031	19,210	15,741	14,931	21,257	20,224	8,914	9,165	14,426	12,957	15,902	13,722	182,480	
27	舊園藝館(精密所)	4,679	5,317	5,691	8,270	10,319	16,691	19,039	14,007	17,489	11,416	7,858	4,515	125,291	
28	小禮堂	6,181	5,673	6,239	7,861	12,037	12,063	11,711	8,199	11,294	9,741	8,104	5,419	104,522	
29	舊遺傳中心	1,796	2,463	3,423	6,432	7,789	11,103	11,911	9,513	10,193	6,941	4,469	1,768	77,801	
30	獸醫大樓	38,154	41,353	37,673	49,271	53,373	65,558	68,119	58,073	67,639	58,861	50,578	36,040	624,692	10301抄錶
31	畜舍(動科系)	15,000	12,950	12,650	13,750	15,150	17,400	15,900	13,890	13,845	12,455	13,535	15,340	171,865	10301抄錶
32	蛋白體中心	4,416	3,488	3,056	3,968	4,800	4,368	4,832	4,432	5,968	4,512	3,968	2,736	50,544	10203抄錶
33	水保一二館	24,102	20,870	22,978	23,956	26,418	29,102	40,440	25,416	25,468	25,031	24,422	21,539	309,742	10208抄錶
34	糧食作物研究所	14,874	15,384	15,192	20,010	22,134	26,892	8,928	26,412	30,930	24,546	21,492	12,498	239,292	10208與糧作所分錶計算
35	污水場(作物病害.園吉圃.堆肥機)	0	0	528	2,188	2,468	3,424	4,460	3,092	3,892	2,620	1,612	964	25,248	10303抄錶,游泳池站分錶
36	烤種室	476	454	313	390	466	794	645	423	624	449	345	328	5,707	
37	行政大樓	47,520	48,720	47,520	56,400	71,520	89,520	98,160	77,760	97,200	74,640	57,120	40,320	806,400	
38	新食品工廠站						28	17	4,355	1,669	2,892	2,607	2,549	14,117	10306抄錶
39	混凝土中心	2,988	3,012	2,544	2,340	1,554	3,204	3,114	1,686	948	648	418	306	22,762	
40	應經一館	8,455	8,039	8,219	12,167	17,258	18,031	18,522	14,729	19,119	16,422	12,004	7,551	160,516	
41	舊理工大樓	63,765	62,257	58,838	65,245	66,219	121,861	129,415	72,160	82,089	76,864	70,081	53,717	922,511	10210抄錶
42	國農大樓	22,340	24,060	19,320	21,450	22,220	25,222	33,303	23,820	21,080	24,230	23,080	17,300	277,425	10201抄錶

103年各站(大樓)1~12月用電度數統計表

編號	月份 大樓(變電站)	月份												合計	備註
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		
43	作物農藝	0	0	80	124	100	28	24	16	36	56	192	280	936	10303抄錶
44	診斷中心		53,664	32,360	40,232	46,464	57,672	59,656	66,952	77,688	68,752	61,160	42,608	607,208	10302抄錶
45	實驗動物舍		2,168	10,320	16,384	15,768	18,664	19,672	16,048	16,312	14,248	13,840	10,392	153,816	10302抄錶
46	動科大樓							100,746	87,552	99,216	83,501	70,303	52,171	493,489	
47	牛奶加工廠							5,052	4,092	4,843	4,934	4,592	4,075	27,588	10307抄錶
48	應用經濟學系二館C							4,523	4,813	6,861	3,282	3,717	5,160	28,356	10307抄錶
49	舊昆蟲館							192,411	164,560	175,222	157,018	152,053	104,366	945,630	10307抄錶
49-1	生物科技所							92,039	81,823	84,129	72,194	67,994	36,191	434,370	10307抄錶
49-2	先端產業中心	74,156	62,636	73,428	81,656	87,148	88,212	100,372	82,737	91,093	84,824	84,059	68,175	978,496	10307抄錶
(一)	小計(可試算配額)	3,019,287	3,025,562	3,140,031	3,759,620	4,329,467	5,002,696	5,167,760	4,503,129	5,229,755	4,445,834	4,115,252	3,068,231	48,806,624	本列為編號1-47用電合計
部分系館總錶用電度數															
30-1	獸醫大樓(含畜舍-動科系)	53,154	54,303	50,323	63,021	68,523	82,958	84,029	71,963	81,488	71,316	64,113	51,383	796,574	本站含畜舍用電度數
33-1	水保一二館 (含糧食作物研究所)	38,976	36,254	38,170	43,966	48,552	55,994	49,368	51,828	56,398	49,577	45,914	34,037	549,034	10208與糧作所分錶計算
44-1	診斷中心(含實驗動物舍)	56,000	55,832	42,680	56,616	62,232	76,336	79,328	83,000	94,000	83,000	75,000	53,000	817,024	10302抄錶
46-1	動科大樓(含牛奶加工廠)	56,641	61,480	60,640	77,011	88,544	108,545	105,798	91,644	104,059	88,435	74,895	56,246	973,938	
48-1	生科所站	164,897	153,661	157,515	180,082	186,502	188,728	206,474	177,581	188,102	163,362	158,120	111,505	2,036,529	10307抄錶
55-1	機械館(總)	40,547	41,357	41,720	55,292	61,926	75,713	80,590	74,390	85,541	69,578	57,318	44,780	728,752	
61-1	溫室站	56,574	61,551	56,952	72,853	78,939	99,011	112,745	102,312	113,488	97,927	85,554	58,086	995,992	10307抄錶
(二)	小計(各總錶小計)	466,789	464,438	448,000	548,841	595,218	687,285	718,332	652,718	723,076	623,195	560,914	409,037	6,897,843	本列為32-1-61-1用電小計。
(三)	合計(暫不試算配額)	374,659	318,049	316,827	385,238	415,911	471,997	202,885	184,910	205,052	170,567	145,222	104,848	3,296,165	本列為編號(一)及(二)合計扣除建物編號30-31.33-34.42-47之用電合計。
106年暫不計算配額建物															
50	游泳池	14,413	11,482	42,738	951	1,054	753	625	1,221	1,415	1,152	1,106	1,379	78,289	本站扣除污水場羊舍、烤種室及游泳池委外用電度數，自103年4月僅計算地下室桌球室用電度數。
51	綜合大樓	24,003	31,289	32,242	37,631	55,589	67,822	51,852	35,974	66,973	66,374	46,940	32,184	548,873	已扣除委外單位用電度數
52	應用經濟學系二館A							4,528	3,011	1,432	949	752	732	11,404	10307抄錶
53	應用經濟學系二館B							5,725	5,197	4,587	2,113	1,598	1,247	20,467	10307抄錶
54	糧食作物研究所(水保系)													0	1050228裝錶單獨計算水保系用電，水保系用電配額比例暫依水保系10503-12月占本棟用電之比例計算。
55	機械館							38,247	35,178	42,002	30,778	21,513	17,535	185,253	10307抄錶，因1050118節能減碳執行委員會議，農資院表示溫室部分用電尚待釐清，惟裝設電錶須配合停電，為免影響教學研究品質，於1050219配合年度歲休進行電錶裝設，暫不試算配額。
56	東側新設籃球場	1,000	160	440	1,080	1,200	360	440	880	1,080	1,080	1,840	1,720	11,280	10307抄錶，因1050118節能減碳執行委員會議，農資院表示溫室部分用電尚待釐清，惟裝設電錶須配合停電，為免影響教學研究品質，於1050219配合年度歲休進行電錶裝設，暫不試算配額。

103年各站(大樓)1~12月用電度數統計表

編號	月份 大樓(變電站)	月份												合計	備註
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		
57	機械館溫室(園藝系及園藝南側力)							11,413	9,288	10,818	7,227	5,153	2,376	46,275	10307抄錶,因1050118節能減碳執行委員會議,農資院表示溫室部分用電尚待釐清,惟裝設電錶須配合停電,為免影響教學研究品質,於1050219配合年度歲休進行電錶裝設,暫不試算配額。
58	機械館溫室(昆蟲系南側力站)							5,485	4,998	5,548	4,998	3,763	1,827	26,619	10307抄錶,因1050118節能減碳執行委員會議,農資院表示溫室部分用電尚待釐清,惟裝設電錶須配合停電,為免影響教學研究品質,於1050219配合年度歲休進行電錶裝設,暫不試算配額。
59	機械館溫室(土環系南側動力)							3,154	5,141	5,145	4,406	4,553	3,419	25,818	10307抄錶,因1050118節能減碳執行委員會議,農資院表示溫室部分用電尚待釐清,惟裝設電錶須配合停電,為免影響教學研究品質,於1050219配合年度歲休進行電錶裝設,暫不試算配額。
60	二號水塔							21,851	18,905	20,948	21,089	20,496	17,903	121,192	10307抄錶,因1050118節能減碳執行委員會議,農資院表示溫室部分用電尚待釐清,惟裝設電錶須配合停電,為免影響教學研究品質,於1050219配合年度歲休進行電錶裝設,暫不試算配額。
61	(溫室)生物科技發展中心							25,735	17,781	18,949	17,642	12,925	6,262	99,294	10307抄錶,因1050118節能減碳執行委員會議,農資院表示溫室部分用電尚待釐清,惟裝設電錶須配合停電,為免影響教學研究品質,於1050219配合年度歲休進行電錶裝設,暫不試算配額。
62	(溫室)昆蟲系							20,860	19,656	23,198	20,047	19,012	13,118	115,891	10307抄錶,因1050118節能減碳執行委員會議,農資院表示溫室部分用電尚待釐清,惟裝設電錶須配合停電,為免影響教學研究品質,於1050219配合年度歲休進行電錶裝設,暫不試算配額。
63	(溫室)園藝系							38,924	35,547	38,693	36,663	35,525	28,062	213,414	10307抄錶,因1050118節能減碳執行委員會議,農資院表示溫室部分用電尚待釐清,惟裝設電錶須配合停電,為免影響教學研究品質,於1050219配合年度歲休進行電錶裝設,暫不試算配額。
64	(溫室)土環系							3,999	3,479	3,828	2,668	1,403	446	15,823	10307抄錶,因1050118節能減碳執行委員會議,農資院表示溫室部分用電尚待釐清,惟裝設電錶須配合停電,為免影響教學研究品質,於1050219配合年度歲休進行電錶裝設,暫不試算配額。

103年各站(大樓)1~12月用電度數統計表

編號	月份 大樓(變電站)	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計	備註
65	(溫室)植病系							3,999	3,479	3,828	2,668	1,403	446	15,823	10307抄錶，因1050118節能減碳執行委員會議，農資院表示溫室部分用電尚待釐清，惟裝設電錶須配合停電，為免影響教學研究品質，於1050219配合年度歲休進行電錶裝設，暫不試算配額。
66	(溫室)農藝系							21,628	18,823	22,348	16,434	14,150	9,200	102,583	10307抄錶，因1050118節能減碳執行委員會議，農資院表示溫室部分用電尚待釐清，惟裝設電錶須配合停電，為免影響教學研究品質，於1050219配合年度歲休進行電錶裝設，暫不試算配額。
67	(溫室)生技所							531	2,287	2,003	934	736	224	6,715	10307抄錶，因1050118節能減碳執行委員會議，農資院表示溫室部分用電尚待釐清，惟裝設電錶須配合停電，為免影響教學研究品質，於1050219配合年度歲休進行電錶裝設，暫不試算配額。
<b>(四) 小計(無法試算配額)</b>		39,416	42,931	75,420	39,662	57,843	68,935	258,996	220,845	272,795	237,222	192,868	138,080	1,645,013	本列用電度數小計為編號48-67
新建大樓暫不計算配額															
68	人文大樓	4,340	3,230	1,370	2,740	8,220	7,640	19,340	18,370	17,100	12,990	11,190	8,290	114,820	10306抄錶
69	應科大樓													0	
<b>(五) 小計(新建大樓)</b>		4,340	3,230	1,370	2,740	8,220	7,640	19,340	18,370	17,100	12,990	11,190	8,290	114,820	本列為編號68-69用電小計
<b>(六) 合計(暫不試算配額)</b>		417,415	364,050	393,177	426,560	480,774	548,212	274,702	240,475	290,540	251,083	204,458	146,701	4,038,147	本列為編號(三)+(四)+(五)合計扣除編號52-67用電
<b>合計</b>		3,436,702	3,389,612	3,533,208	4,186,180	4,810,241	5,550,908	5,442,462	4,743,604	5,520,295	4,696,917	4,319,710	3,214,932	52,844,771	本列為編號(一)+(六)合計