


《復電通知》

※112年10月16日(一)男生宿舍區智齋、
信齋停電完成高壓電纜復電通知※

- 一、茲因112年10月15日(日)晚上約莫06時本校男生宿舍校區高壓變電站迴路無預警停電，經查係為男宿總站高壓電纜線燒毀，造成【智齋、信齋】停電，經與高壓設備維護廠商至校區校舍檢查釐清跳電原因後發現，為【高壓電纜線燒毀】，致男宿總站高壓迴路相關建築跳電，已於10月16日下午05時左右修復，並完成送電恢復供電。
- 二、為維持本校各設備正常運作，建請男生宿舍管理中心依復電後自主檢查表評估相關電力設施是否正常，本次事件造成本校教職員工生多處不便，深感抱歉。
- 三、為避免類似情事及維護本校校區高壓用電安全，例行性分區排定停電歲修，實為萬不得已之策，敦請諒察，倘屬計畫性停電，將循例事前預先公告於本校網站及e-mail通知。



國立中興大學館舍停電復電處理標準作業自主檢查表

____年度

自行評估單位：各系院辦、場館、宿舍	評估期間： 年 月 日~ 年 月 日		
作業類別(項目)：館舍停電處理標準作業			
檢查重點	自行評估情形		備註
	正常	異常	
(一) 館舍管理人員是否落實通報相關人員。			
(二) 停電公告是否做好通知(各樓層電梯外)。			
(三) 檢視發電機是否啟動及油料是否足夠。			
(四) 復電後發電機是否處於停車狀態。			
(五) 復電後發電機油料是否需補充。			
(六) 復電後電梯是否正常運轉。			
(七) 復電後館舍供水系統是否正常。			
(八) 電話總機是否重新啟動。			
結論/需採行之改善措施：			
填表人：	複核：		
日期：	日期：		

註：

1.本表如不敷使用，請自行影印，檢核完成後敬請各管委會自行留存，以供總務處稽查。