


國立中興大學



National Chung Hsing University

※有關本校 108 年 2 月 24 日(日)本校校區無預警停電乙案說明※

- 一、有關 108 年 2 月 24 日(日)晚上莫約於 9 時本校校區停電乙案，係台電公司供電線路異常瞬間停電，造成校本部停電；於台電公司復電時各大樓亦陸續恢復供電，但電機大樓因自動復閉器異常，經檢修測試於 23 時 30 分恢復供電；理學大樓動力盤及遺傳中心 108 年 2 月 25 日(一)8 時 30 分發現未復電，派人查修更換故障電驛，於 10 時 30 分恢復供電，本次事件造成本校教職員工生多處不便，深感抱歉。
- 二、為維護本校校區各大樓電力設施，建請各大樓管理委員會進行貴管大樓相關電力設施檢查。
- 三、為避免類似情事及維護本校校區高壓用電安全，例行性分區排定停電歲修，實為萬不得已之策，敦請諒察。倘屬計畫性停電，將循例事前預先公告於本校網站及 e-mail 通知。

國立中興大學

總務處
營繕組

中 華 民 國 1 0 8 年 0 2 月 2 5 日